

3) za organske spojeve: 50 mg/m³ izraženo kao ugljik.
Emisione vrijednosti se odnose na računski sadržaj kiseonika od O₂ od 11%.

Boja dimnih gasova na izlasku iz dimnjaka ne može biti veća od iznosa 1 skale po Ringelmanu.

Članak 6. (Provjera emisije)

Ispunjavanje uvjeta iz članka 4. ovog Pravilnika se vrši provjerom emisije iz pogona za spaljivanje/ložišta na način i u rokovima utvrđenim u Pravilniku o monitoringu emisije zagađujućih materija u zraku.

Izuzetno, od odredbe stavka 1. provjera emisije se ne mora vršiti za postrojenja za spaljivanje/ložišta snage ispod 250 kW, ukoliko operater raspolaze vjerodostojnom ispravom o zadovoljenju graničnih vrijednosti emisije iz članka 5. ovog Pravilnika dobijenom od strane isporučitelja ložišta suglasno članku 16. Zakona o zaštiti zraka («Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH», broj: 25/04).

Članak 7. (Provjera emisije po Pravilniku o monitoringu emisije zagađujućih materija u zraku)

Ukoliko inspektor za zaštitu okoliša mjerjenjem metodom po Ringelmanu, utvrdi da postrojenje za spaljivanje/ložište iz članka 6. ovog Pravilnika prekoračuje vrijednosti utvrđene u članku 5. ovog Pravilnika, može narediti da se izvrši provjera emisije na način utvrđen u Pravilniku o monitoringu emisije zagađujućih materija u zraku.

Članak 8. (Nadzor)

Nadzor nad primjenom ovog pravilnika vrši Odjel za javne poslove, Vlade Brčko Distrikta BiH.

Članak 9. (Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom Glasniku Brčko Distrikta BiH».

B r o j: 01-014-005758/06
Brčko, 09.05.2006.godine

GRADONAČELNIK
Mirsad Đapo, dipl. pravnik, v.r.

802

Gradonačelnik Brčko Distrikta BiH, na temelju Članka 23. stavka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH», br. 2/00, 5/01, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03, 14/03, 31/04 i 40/05), u smislu Članka 16. stavka 4. Zakona o zaštiti zraka Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH», broj: 25/04) na prijedlog Odjela za javne poslove, broj: 03-052-000369/06 od 01. 02. 2006. godine na 20. Redovitoj sjednici Vlade Brčko Distrikta BiH održanoj 08. 05. 2006. godine, d o n o s i :

PRAVILNIK O UVJETIMA ZA RAD POSTROJENJA ZA SPALJIVANJE OTPADA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. (Predmet)

Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti za rad i mјere za reguliranje emisija u zrak, tlo, površinske i podzemne vode i rizik po ljudsko zdravlje iz postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada.

Članak 2. (Definicije pojmoveva)

U smislu ovoga Pravilnika, slijedeći izrazi imaju značenja:

1) »otpad» znači sve materije ili predmete koje vlasnik odlaže, namjerava odložiti ili se traži njihovo odlaganje sukladno sa jednom od kategorija otpada navedenoj u listi otpada i ustvrđenoj u sprovedbenom propisu;

»opasan otpad» je svaki otpad koji je ustvrđen međunarodnom konvencijom i posebnim propisom, a ima jednu ili više karakteristika koje prouzrokuju opasnost po zdravlje ljudi i okoliš po svom podrijetlu, sastavu ili koncentraciji, kao i onaj

801

Gradonačelnik, na temelju Članka 23. stavka 1. točka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH», broj: 2/00, 5/01, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03, 14/03, 31/04 i 40/05), u smislu Članka 16. stavka 4. Zakona o zaštiti zraka Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH», broj: 25/04) na prijedlog Odjela za javne poslove, broj: 03-052-000369/06 od 01. 02. 2006. godine na 20. Redovitoj sjednici Vlade Brčko Distrikta BiH održanoj 08. 05. 2006. godine, d o n o s i :

PRAVILNIK O OGRANIČAVANJU EMISIJE U ZRAK IZ POSTROJENJA ZA SPALJIVANJE BIO-MASE

Članak 1. (Predmet)

Ovim Pravilnikom uređuje se ograničenje emisije u zrak iz postrojenja za spaljivanje bio-mase u stacionarnim postrojenjima.

Članak 2. (Definicije pojmoveva)

Pod bio-masom se podrazumijeva masa biljnoga ili životinjskoga podrijetla u bilo kom obliku i stanju, a pogodna da se koristi kao emergent (gorivo).

Pod postrojenjem za spaljivanje bio-mase podrazumijevaju se ložišta koja su projektirana i izgrađena ili su naknadno rekonstruirana sa namjenom za:

1. spaljivanje fosilnih goriva uz mogućnost suspaljivanja bio-mase,
2. spaljivanje fosilnih goriva gdje se povremeno može vršiti spaljivanje bio-mase i
3. isključivo spaljivanje bio-mase.

Članak 3. (Ložišta za spaljivanje)

Ložišta iz članka 2. ovog Pravilnika se mogu koristiti za spaljivanje bio-mase samo ako se primjenjuje tehnologija sagorijevanja na način kako je to propisano od strane isporučitelja ložišta.

Članak 4. (Korištenje bio-mase)

Bio-masa koja se koristi kao emergent mora biti u takvom obliku (npr. klade, cjevanice, trijeske, palete, piljevina,...) i stanju (npr. vlažnost), kako je to predviđeno naputkom za korištenje ložišta dobijenom od isporučitelja postrojenja za spaljivanje.

Zabranjeno je spaljivanje bio-mase onih vrsta, oblika i stanja za koje ložište nije projektovano i isporučeno.

Nije dozvoljeno korištenje bio-mase onih vrsta, oblika i stanja koji zadovoljavaju zahtjeve iz stavka 2. ovog članka, ukoliko su otpad iz tehnoloških procesa i sadrže primjese koje mogu biti izvor emisija koji nisu primjereni za pravilno sagorijevanje biomase (na primjer: impregnirano drvo, lakirano drvo ...).

Članak 5. (Granične vrijednosti emisije)

Granične vrijednosti emisije iznose:

- 1) za prah:
 - za postrojenja od 5 MW ili više 50 mg/m³
 - za postrojenja ispod 5 MW 150 mg/m³
- 2) za ugljen-monoksid: CO: 0,25 mg/m³